

8

पारूप-छ (संलग्नक-6)
अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र
(Fire & Life Safety Certificate)

फ़ाइल नम्बर: UPES/2019-15169/KHR/KHERI/84/CFO

दिनांक: 31-12-2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं/मैंसे **BAJAJ HINDUSTHAN SUGAR LTD.UNIT SUGAR** (भवन/पतिष्ठान का नाम) पता **1400,BHEERA ROAD,PALIA KALAN** तहसील - **PALIA** जिसमें तलों की संख्या **0** एवं वेसमेन्ट की संख्या **0** है जिसकी ऊँचाई **18** मीटर तथा प्लाट एरिया **376924** है। भवन का अधिभोग **BAJAJ HINDUSTHAN SUGAR LTD.UNIT SUGAR** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0वी0सी0 एवं तत्संवंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **31-12-2019** को भवन की प्रतिनिधि श्री **VAIBHAW SINGH OFFICER EHS** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को भवन में के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः पत्रगत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र (Fire & Life Safety Certificate) (एन0वी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Industrial** के अन्तर्गत वैधता तिथि **31-12-2019** से **30-12-2022** तक **3** वर्ष के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : THIS NOC IS VALID FOR SUGAR UNIT ONLY.PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS ABC-48,CO2-35,FOAM TYPE 3,HOSERELL-4NO,HOSE CABINET WITH HOSE BOXES IN YARD HYDRANT CONNECT TO WET RISER WITH 2850 LPM PUMP AND 2850 LPM DIESEL PUMP ALONG WITH 180 LPM JOCKEY.MANUALLY OPERATED EL FIRE ALARM,AUTOMATIC DETECT AND ALARM SYSTEM,SPRINKLERS,SMOKE EXTRACTION,EXIT SIGNAGE,PUBLIC ADDRESS SYSTEM,EMERGENCY EXIT NOS DISPLAYED.ACCESS,SETBACKS,MEANS OF ESCAPE SHOULD BE FREE FROM ENCROACHMENT.OWNER/OCCUPAIR RESPONSIBLE TO MAINTAIN.

निर्गत किये जाने का दिनांक **31-12-2019**

स्थान: **KHERI**

हस्ताक्षर-

निर्गमन अधिकारी-

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By

(**MUQIMUL HAQ**)

[E00D0C5636A207702973AD6F5978577087C]

31-12-2019