

प्रारूप-घ (संलग्नक-3)

Provisional Certificate

यूआईडी संख्या: UPFS/2019/8407/GBN/GAUTAM BUDDH NAGAR/3192/DD

दिनांक: 29-06-2019

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **EXPRESS PROJECT PVT LTD.** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **GH-06A,,SECTOR-01,,GREATER NOIDA** तहसील - **DADRI** जिसमें तलों की संख्या **27** एवं बेसमेन्ट की संख्या **2** है जिसकी ऊँचाई **87.30 mt.** तथा प्लॉट एरिया **23912.50 sq.mt** है। भवन का अधिभाग **EXPRESS PROJECT PVT LTD.** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के समस्त प्राविधानों का समायोजन एन0बी0सी0 एवं तत्सम्बन्धी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 मानकों की संस्तुतियों के अनुरूप किया गया है। इस भवन को प्राविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0बी0सी0 की अधिभाग श्रेणी) **Residential** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के निर्माण होने के उपरान्त तथा भवन के अधिभाग से पूर्व अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र (Fire & Life Safety Certificate) प्राप्त किया जायेगा।
"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है । इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा ।"

Note : Proposed fire fighting AS per NBC-2016 1- UNDER GROUND TANK CAP-285 K.L 2 no PUMP-2850 L.PM ELECTRIC-2 NO AND SAME CAP DIESEL PUMP 2 no AND 2 no 180 LPM JOCKY PUMP and curtain pump and this noc is टावर -A,B,C,D,E ,F,G,H,I,J कमर्शियल और कम्युनिटी ,

निर्गत किये जाने का दिनांक: **10-07-2019**

स्थान: **GAUTAM BUDDH NAGAR**

हस्ताक्षर-



AMAN SHARMA

5B1E2B5C6CEA69D9C4C6C69182A5333F95081957

10-07-2019

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.