

தீர்மானப்படிக்கல் 18-5-15 நாள்
 இவ்வாறு கடித எண் கி.இ. 12102/15
 விதிக்கப்பட்டுள்ள நியந்தனைகளுக்குப்பட்டு
 தொழிற்சாலைகள் சட்டம் 1948-ன் கீழ் ஒப்பந்தம்
 அளிக்கப்படுகின்றன.
 [Signature]
 தொழிலகப் பிழைப்பாளரும் கலந்து தீர்மானம்
 மேற்கொண்ட

19/5
 19/5

பதிவுச்சுள் மூலமாக

தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார இயக்ககம்

அனுப்புநர்

திரு. சி. குளையேசுவரபாரதி, பி.பெட்.
இயக்குநர்,
தொழிலக பாதுகாப்பு & சுகாதாரம்,
35 திருவிடிக நெடுஞ்சாலை,
ஈரப்பேட்டை,
சென்னை - 14.

பெறுநர்

உரிமையாளர்
சாமிமர் பெயரிண்ட்ஸ் லிமிடெட்,
எண்-19, சின்னபுறியூர் கிராமம்,
சிறுபழல்பேட்டை - அஞ்சல்
கூடுதல்பூண்டி தாலூகா,
திருவள்ளூர் மாவட்டம் - 601 201.

நிழ. (பி.பெட்.) /12102/2015. நாள். 18.05.2015.

அன்பு,

பொருள்: தொழிற்சாலைகள் சட்டம் 1948 மற்றும் தமிழ்நாடு
தொழிற்சாலைகள் விதிகள் 1950 - வரைபடங்கள் - சாமிமர்
பெயரிண்ட்ஸ் லிமிடெட், எண்-19, சின்னபுறியூர் கிராமம்,
சிறுபழல்பேட்டை - அஞ்சல் கூடுதல்பூண்டி தாலூகா,
திருவள்ளூர் மாவட்டம் - 601 201 - ஆரம்ப ஒப்பந்தல்
அளிக்கப்பட்டன. (பதிவு எண். P/R/F)
பார்வை: தங்களின் படிவம் எண்.1 நாள் இல்லை (28.04.2015) அன்று
பெறப்பட்டது.

தங்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட வரைபடங்கள் கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு
ஒப்பந்தம் அளிக்கப்படுகின்றன.

1. மனை வரைபடத்தில் கூடுதல் உத்தேசிப்பு கட்டிட பகுதிகளை தனி நிறத்தில் குறிப்பிட்டு காட்ட வேண்டும்.
2. இனி வரும் காலத்தில் விண்ணப்ப படிவத்தின் காலம் 8 இல் சரியான விபரங்கள் குறிப்பிட்டு தெரிவிக்க வேண்டும்.
3. அனைத்து பொறிகளையும், அளவு விபரங்களுடன் நிறுவி காட்ட வேண்டும்.
4. ஏற்கனவேயுள்ள மற்றும் கூடுதல் பொறிகளை தனி நிறங்களில் குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.
5. Canteen கூடம் தமிழ்நாடு தொழிற்சாலைகள் விதிகள் 65 & 66 இன் வரைமுறைகளின்படி அளவாக்கப்பட வேண்டும். திருத்திய வரைபடம் அனுப்ப வேண்டும்.
6. Rest Room / Locker Room தமிழ்நாடு தொழிற்சாலைகள் விதி 72 இன் வரைமுறைகளின்படி அளவாக்க வேண்டும். திருத்திய வரைபடம் அனுப்ப வேண்டும்.
7. Hazardous Scrap Yard Shede இன் குறைந்தபட்ச கூரை உயரம் 3.5 மீட்டருக்கு குறைமாமல் இருக்க வேண்டும்.
8. ஆன்சைட் எயர்ஜென்சி பிளான் பதிவு பெறவும், மனை மதிப்பிட்டு குழுவின் ஒப்பந்தல் பெறவும் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

9. இவ்வலுவலக கடித எண் பி.மு.17753/11 நாள். 10.03.11 இல் விதிக்கப்பட்ட நிபந்தனைகள் வ.எண். 7,10,12 & 13 ஐ அறிவிக்கப்பட்ட வேண்டும்.

10. சுதலு, சன்னல்களின் அளவு முறையே 1.2 x 2.0 மீட்டர் மற்றும் 0.91 x 1.52 மீட்டருக்கு குறைவாக இருக்க வேண்டும்.
11. எல்லா சுதலுகளும், சன்னல்களும் முழுவதும் வெளிப்புறமாய்த் திறக்குமாறு பொருத்தப்பட வேண்டும்.
12. எல்லா சன்னல்களின் அடிப்பட்டம் தரையில் இருந்து 1 மீட்டருக்கு மேற்படாமல் இருத்தல் வேண்டும்.
13. பொறிகளுக்கு இடையே குறைந்தது 60 செமீ இடைவெளி விட வேண்டும்.
14. தொழிற்சாலைகளில் உரிமம் தேவைப்பட்டால், திருத்தம் செய்ய விண்ணப்பிக்கவேண்டும்.
15. கட்டிட உறுதிச் சான்றிதழ் அளித்திட வேண்டும்.
16. ஒப்பந்தல் அளிக்கப்பட்ட வரைபடங்களின்படியே எல்லாக் கட்டிடங்களும் கட்டப்பட்டதாகச் சான்றிதழ் அளித்திட வேண்டும்.
17. ஒப்பந்தல் அளிக்கப்பட்ட வரைபடங்களின்படியே எல்லாப் பொறிகளும் அமைக்கப்பட்டதாகச் சான்றிதழ் அளித்திட வேண்டும்.
18. இவ்வரைபட ஒப்பந்தல் தொழிற்சாலை கட்ட விதிகளின்படி, கட்டிடங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள் திறவுகதற்கான/திறவியதற்கான ஒப்பந்தம் கட்டுமே ஆகும்.
19. இத்தொழிற்சாலைகளில் 10ம் ஆதர்தம் மேற்பட்டத் தொழிலாளர்களை அமர்த்தி உற்பத்தியைத் தொடங்கவும் முன்னர் தொழிற்சாலைகளையப் பதிவு செய்யவும், உரிமம் பெறவும் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
20. தொழிற்சாலைகள் கட்டப்பிடுவ 20b ன் அனைத்து பாதுகாப்பு முறைகளும் கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும்.
21. இத்தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வெளிவந்துப்படும் கழிவு நீர் மற்றும் எச்சவழிவுக் கழிவுப் பொருட்களையும், தமிழ்நாடு சுற்றுப்புறச் சூழ்நிலை மாகக் கட்டுப்பாடு வாரியத்தின் உரைமுறைக்கிணங்க அப்பாட்டுத்துவதாகச் சான்றிதழ் பெறப்பட வேண்டும்.
22. தொழிற்சாலைகள் கட்டம் பிரிவு 37 மற்றும் 1850 தமிழ்நாடு தொழிற்சாலைகள் விதிகளின் விதி எண்.95-ன் அட்டவணை- XVI & XXXI- ன் அனைத்து பாதுகாப்பு முறைகளும் கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும்.

ஒரு தொகுதி ஒப்பந்தல் அளித்த வரைபடங்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

இணைப்பு ஒரு தொகுதி வரைபடங்கள்

(எண்ணிக்கை -9)

தொழிலக பாதுகாப்பு & சுகாதார இயக்குநர், சென்னை-14.

சென்னை-14.

நகல் -

தொழிலக பாதுகாப்பு & சுகாதார கட்டுதல் இயக்குநர், சென்னை
தொழிலக பாதுகாப்பு & சுகாதார இணை இயக்குநர், 1ம் கோட்டம் சென்னை
ஒரு தொகுதி வரைபடங்கள் மற்றும் படிவம் எண் 1 -ன் ஒரு நகல் இணைக்கப்பட்டுள்ளது
தொழிலக பாதுகாப்பு & சுகாதார துணை இயக்குநர், 2ம் வட்டம் சென்னை