



# विद्युत सुरक्षा निदेशालय

कार्यालय, सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन  
बुलंदशहर ज़ोन, बुलंदशहर

संख्या: 22VSNO05031942 वि0सु0/मध्यम विभव/एच0टी0/निरीक्षण, 2021-22

दिनांक: 06/01/2022

## SHALIMAR PAINTS LIMITED

### A1 A2 UPSIDC INDUSTRIAL AREA

विषय :- विद्युतीय अधिष्ठापनों का नियतकालिक निरीक्षण/परीक्षण।

प्रसंग :- आप का आवेदन पत्र संख्या VS2155649 दिनांक 03/01/2022

प्रिय महोदय,

कृपया निम्नांकित विद्युतीय अधिष्ठापन का निरीक्षण/परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 05/01/2022 को करने पर उक्त विद्युतीय अधिष्ठापन विद्युत सुरक्षा की दृष्टि से सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (मेजर्स रिलेटेड टू सेप्टी एण्ड इलेक्ट्रिक सप्लाइ) रेगुलेशन 2010 के सुसंगत विनियमों का पालन करता हुआ पाया गया। अधिष्ठापन में किसी भी परिवर्तन की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराते हुये पुनः निरीक्षण कराया जाये।

क्र० सं०	उपकरण	मेक	क्षमता	वोल्टता	सीरियल नम्बर	मात्रा
1	TransFormer	GEC ALASTHOM	400 KVA	0 V	13236	1
2	DGSET	CATERPILLAR	365 KVA	0 V	*2RJ05322*	1

विद्युतीय लोड के अधिष्ठापन का विवरण 384 किलोवाट।

टिप्पणी :

सुरक्षा के हित में परामर्श दिया जाता है कि :- 1-ट्रंसफार्मर आयल की टेस्टिंग करवाकर रिकॉर्ड अनुरक्षित रखा जाए | 2-परिसर में करवाई गयी अर्थिंग व्यवस्थाओं के अर्थ रजिस्ट्रेशन की जांच करवाकर रिकॉर्ड अनुरक्षित रखा जाए | 3-पैनल कक्षों (rooms) में सहज दृश्य स्थान पर शॉक रेस्ट्रिक्शन चार्ट (अंग्रेजी या हिन्दी भाषा में) लगवाया जाये |

BED PRAKASH KATIYAR

सहायक निदेशक ,

संख्या: 22VSNO05031942वि0सु0/मध्यम विभव/एच0टी0/निरीक्षण, 2021-22,तदिनांक।

उपरोक्त की प्रती लिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उपनिदेशक, विद्युतसुरक्षा, उ०प० शासन अलीगढ रीजन।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युतवितरण खण्ड. बुलंदशहर को इस आशय से प्रेषित कि निदेशालय की वेबसाइट

www.vidyutsuraksha.org से सत्यापित किया जाना सुनिश्चित करें।



BED PRAKASH KATIYAR

सहायक निदेशक

This document is Digitally Signed and valid for 3 years only.