

सेवा में,

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हरिद्वार।

महोदय,

कृपया **single window clearance system** के तहत मैसर्स नरुमा इंडस्ट्रीज प्रा० लि० खसरा नं०-740 ग्राम- तुगलपुर परगना गोवर्धनपुर तहसील लक्सर जनपद हरिद्वार के द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र के अनुपालन में गुझ अग्निशमन अधिकारी लक्सर द्वारा उपरोक्त प्रश्नगत स्थल/प्रस्तावित संस्थान का अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से दिनांक: 12-09-2022 को स्थलीय निरीक्षण किया गया है।

निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

- 01:- प्रश्नगत स्थल का कुल प्लॉट एरिया का क्षेत्रफल 2.2540 हेक्टेयर है।
- 02:- प्रश्नगत स्थल के ऊपर कोई विद्युत हाईटेंशन लाईन नहीं है।
- 03:- प्रश्नगत स्थल तक अग्निशमन के वाहन सुगमता से आ जा सकते हैं।

अतः उपरोक्त संस्थान की स्थलीय निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित सादर सेवा में प्रेषित है।

पत्रांकन-42/एफ०एस०/22
दिनांक: सितम्बर 12- 2022।

मोहोदय-प्रसाद
अग्निशमन अधिकारी
लक्सर।