



कार्यालय

अग्निशमन

अधिकारी

रामपुर।

सिविल लाइन्स, रामपुर-244901:

कंट्रोल रूम: 7839861639:

E-mail-cforpr@gmail.com

सेवा में,

चरनपाल सिंह सोबती
ग्राम-दिबदिबा तहसील बिलासपुर
जिला- रामपुर।

विषय- यूआईडी संख्या-UPFS/2022/55098/RMP/RAMPUR/690/CFO दिनांक:
27.06.2022 के सम्बन्ध में।

आपके पत्र दिनांक: 09.01.2024 के सम्बन्ध में औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाण पत्र SOBTI CONTINENTAL, गाटा संख्या- 47 व 360, कुल रकबा- 49106.00 ग्राम डिबडिबा, तहसील बिलासपुर जनपद रामपुर के नाम से निर्गत किया गया था। परन्तु लिपिक त्रुटि के कारण SOBTI CONTINENTAL लिख गया है, जिसके स्थान पर SOBTI SAPPHIRE (SOBTI BUILDWELL LTD.) किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र पर SOBTI CONTINENTAL के स्थान पर SOBTI SAPPHIRE (SOBTI BUILDWELL LTD.) पढ़ा/जारी किया जाने का अनुरोध स्वीकृत किया जाता है। वर्तमान से उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र पर SOBTI SAPPHIRE (SOBTI BUILDWELL LTD.) किया जाता है।



विरेन्द्र प्रसाद

प्रभारी अग्निशमन अधिकारी,
जनपद रामपुर।

प्रारूप-घ (संलग्नक-3) औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या: UPFS/2022/55098/RMP/RAMPUR/690/CFO

दिनांक: 27-06-2022

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **sobti continental** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **VILL DIBDIBA, 0, RAMPUR** तहसील - **BILASPUR** प्लॉट एरिया **49106.00 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **35964** (वर्गमीटर), ब्लॉकों की संख्या **3** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
A	14	1	44.65 mt.
B	14	0	44.65 mt.
C	14	0	44.65 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **sobti continental** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Residential** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **sobti continental** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : According to FSSO inspection report.

Recommended for three residential towers

one pump house to be made with 225000litre underground firefighting tank with 1 electric pump capacity 2280lpm and 1 electric pump capacity 2280 and 1 jockey pump 180lpm and 1 water curtain pump 2280lpm to be installed .

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(ANKUSH MITTAL)

[2E9F033C767AB861344186D617F4A13509032A27]

05-07-2022

निर्गत किये जाने का दिनांक : 05-07-2022
स्थान : RAMPUR