



२४५२१४१८९४३१२१७FEE५६

महाराष्ट्र शासन

अधीक्षक अभियंता, पुणे.

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग

अधीक्षक अभियंता, पुणे यांचे कार्यालय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, पुणे प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, दाते बंगला, शासकीय दुध योजना आवार, खडकी पुणे- ४११००३.

E-mail ID : sepune.nrg-mh@gov.in

Permission No.: ०SE५२१००२००६२०२४००१०४२७

दूरध्वनी क्र.: ०२०-२५८१२३३७

दिनांक : २०/०६/२०२४

प्रति,

M/s Samson Controls Pvt.Ltd .

P.no D-२८१ ,MICD,ranjangoan tal- Shirur Dist.pune

विषय :- Charging permission of ३३३kW roof top solar plant at M/S Samson Controls Pvt.Ltd p.no D-२८१ ,MICD,ranjangoan tal- Shirur Dist.pune, ४१२२२०

संदर्भ :- १) नकाशा मंजूरी क्रमांक: २४५२१४१८९४३११९DE२FD८ दिनांक: १३/०६/२०२४

२) M/S M/s Samson Controls Pvt.Ltd यांचे पत्र क्र २४५२१४१८९४३१२१७FEE५६ दिनांक: २०/०६/२०२४

वरील संदर्भांकित विषयास अनुसरून वर उल्लेखलेल्या ठिकाणच्या जनित्रसंचमांडणीचे निरीक्षण ह्या कार्यालया मार्फत दिनांक: २०/०६/२०२४ रोजी करण्यात आले. त्यास केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत पुरवठा व सुरक्षा संबंधी उपाय योजना) विनियम २०१० चे विनियम ३२ अन्वये कार्यान्वित करण्याची कायमस्वरूपी परवानगी याद्वारे खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे.

- १) विद्युत कायदा २००३ व केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम २०१० (व सुधारीत विनियम २०१५ मधील तरतुदींचे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काटेकोर पालन करावे.
- २) जनित्रसंचमांडणीतील बदल देखभाल व दुरुस्ती केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम २०१० चे विनियम २९ अन्वये परवानाधारक विद्युत ठेकेदार/प्राधिकृत व्यक्तीमार्फतच करण्यात यावी. यात दुर्लक्ष केलेले आढळल्यास त्यास आपण सर्वस्वी जबाबदार राहाल याची नोंद घ्यावी .
- ३) जनित्र निर्मित वीज उत्पादनाची नोंदवही विहीत नमुन्यात ठेवावी.
- ४) नियमित परतावे व विद्युत शुल्क मुदतीत भरणे जनित्र धारकास बंधनकारक आहे.
- ५) विद्युत निरीक्षकाच्या पूर्व परवानगी शिवाय सदर संचमांडणीत कोणताही फेरबदल करू नये अन्यथा सदर परवानगी आपोआप रद्द होईल याची नोंद घ्यावी.
- ६) सदर संचमांडणी ६ महिन्यात कार्यान्वित न केल्यास ग्राह्य राहणार नाही.
- ७) विद्युत संचमांडणीच्या प्राप्त चाचणी अहवालानुसार त्याच्या सत्यतेची जबाबदारी मे.म.ठे.क्र Oasis Energy Solutions LLP , ३४४०० म.प.क्र ३२१११०००२२२९०९२०२० या विद्युत ठेकेदाराची राहिल
- ८) प्रत्यक्ष जोडभार/ वापरानुसार नियंत्रक स्वचालित रिलेचे सेटिंग करून घेणे बंधनकारक राहिल.
- ९) जनित्र वापर- कॅप्टीव्ह / त्रयस्थ फेज वापर

Signature
Superintending Engineer
Pune Regional Elect. Inspection Circle, Pune

Name of Equipment	Make	Capacity	Quantity	Description
Solar PV Module	Jinko	५५०wp	७४७Nos	
Solar Inverter	Sungrow	१००kw, १००kw, १००kw, ३३kw	१, १, १, १Nos	
Circuit Breaker	ABB	६३०A	१Nos	
Power Cable	Polycab	३.५cr१५०sqmm, ३.५cr२४०Sqmm	२००Mtr	
Lightening Arrester	Truepower	१०७	१Nos	
CT	Amol Electrical	६००/५A	३	२४१२८०६, २४१२८०७, २४१२८०८
PT	NA	NA	NA	

Energy Meter Details	
Make	Secure
Meter Ratio	१/१
Serial No	x२२७६९२१
CT Ratio	६००/५A
Multiplying Factor	१
Initial Reading	०.००

महाराष्ट्र विद्युत शुल्क नियम १९६२, नियम क्रमांक ४ नुसार (महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम २०१६ च्या अनुसूचितील भाग "ख" मधील भाग "क") जनित्र नोंदणी करून घेणे बंधनकारक आहे.

G. Prasad
 Superintending Engineer
 Pune Regional Elect. Inspection Circle, Pune

अधीक्षक अभियंता