



विद्युत सुरक्षा निदेशालय

कार्यालय उपनिदेशक , विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन अयोध्या रीजन, अयोध्या

संख्या :- 24VSNO07041308

वि०सु०नि०/ लिफ्ट/निरीक्षण/2023-24

दिनांक: 11/10/2023

Usha Rani Developers Pvt Ltd.
Plot no. 4108, Civil line Ayodhya

विषय :- आपके परिसर में अधिष्ठापित लिफ्ट के विद्युतीय अधिष्ठापन का प्रारंभिक निरीक्षण / परीक्षण ।

प्रसंग :- आपका आवेदन पत्र संख्या VS2394644 दिनांक 08/10/2023

प्रिय महोदय,

कृपया निम्नांकित लिफ्ट से सम्बन्धित विद्युतीय अधिष्ठापन, जिसका विवरण नीचे अंकित है, का निरीक्षण / परीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक - 10/10/2023 को करने पर उक्त विद्युतीय अधिष्ठापन विद्युत् सुरक्षा की दृष्टि से सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (मेजर्स रिलेटेड टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिक सप्लाय) रेगुलेशन 2010 के सुसंगत विनियमों का पालन करते हुए पाया गया । अधिष्ठापन में किसी भी परिवर्तन की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराते हुए पुनः निरीक्षण कराया जाये ।

क्र० सं०	LIFT Capacity(P)	LIFT Capacity(KG)	Motor Capacity(KW)	मोटर सीरियल न०	मेक
1	8	680	6	11713940	Schneider India Pvt Ltd
2	15	1080	8	11713941	Schneider India Pvt Ltd
3	8	680	5	11713942	Schneider India Pvt Ltd
4	6	408	4	4953	ICONIC ELEVATOR CO.

नोट -1. कृपया उपरोक्त लिफ्टों का कार्य / अनुरक्षण कार्य ओरिजिनल मैनुफैक्चरर से ही कराये । लिफ्टों का समय - समय पर अनुरक्षण तथा ठीक प्रकार से परिचालन एवं यांत्रिक रूप से ठीक रखने की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी । उक्त अनापति मात्र विद्युत् सुरक्षा से सम्बन्धित है । यांत्रिक सक्षमता की जिम्मेदारी मैनुफैक्चरर तथा उपभोक्ता की होगी ।

2. उक्त पैसंजर लिफ्ट्स के पिट की वाटर प्रूफिंग समुचित ढंग से कराई जाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार से करंट लीकेज की समस्या उत्पन्न न हो ।

(AKSHAY KUMAR ARYA)

उपनिदेशक

संख्या - 24VSNO07041308 वि०सु०नि० / ला० जोन / लिफ्ट / निरीक्षण / 2023-24 तददिनांक ।

संख्या: वि०सु०/मध्यम विभव/एच०टी०/निरीक्षण, तददिनांक।

उपरोक्त की प्रति लिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन, लखनऊ ।

2. सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन, जोन ।